



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2022

Klembów, dnia 18.05.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3:

Budowa drogi gminnej ul. Leśnej, odc. wschodniego o dł. 170,50 m w miejscowości Nowy Kraszew – Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie”

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie Przedmiaru w *Rozdziale 4 "Budowa kanalizacji deszczowej"* o pozycje dotyczące odwodnienia wykopu dla kanału deszczowego oraz studni pompowni, studni rewizyjnych, studni wpustów deszczowych, których posadowienie jest znacznie poniżej lustra wody gruntowej określonej na -1.00m dla wg badań geologicznych które zawiera PB. Konieczność odwodnienia wykopu wpłynie istotnie na koszt robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że podczas wyceny kosztów należy wziąć pod uwagę wszelkie roboty związane z wykonaniem odwodnienia na czas prowadzenia prac.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*