



Gmina Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2023

Klembów, dnia 23.02.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 8:

Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Z dokumentacji wynika że - "Pojedyncze obwody układane będą w rurkach sztywnych mocowanych do ścian i stropów" - jaka jest długość i średnica rurek - proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Z dokumentacji wynika że - "Przewody elektryczne w posadzce podłogi układać w rurach karbowanych giętkich przystosowanych do zalewania w betonie" - jaka jest długość i średnica rur - proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

3. Czy monitor do systemu CCTV jest w zakresie prac elektrycznych?

Tak.

4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ilości:

- gniazd DATA
- ramek pojedynczych, podwójnych, poczwórnych. itd.
- Floor box (2 gniazda zwykłe/ 2 gniazda data/ 4 gniazda RJ45) parter
- Floor box (4 gniazda zwykłe/ 4 gniazda data/ 4 gniazda RJ45) piętro 5. W pozycji 1.1.17 przedmiaru jest jeden przycisk wyłącznika p.poż z sygnalizacją LED - brakuje wyłącznika dla instalacji PV proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

6. W pozycji 1.5.3 i pozycji 1.5.4 przedmiaru ilość zasilaczy oraz paneli zewnętrznych domofonu wynosi 2 z rysunku wynika że są 4 - proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Czy "Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 2 otwory przy podłożu z betonu" pozycja 1.2 przedmiaru dotyczy również wprowadzenia kabli zasilania głównego oraz zasilania oświetlenia zewnętrznego (słupki), zasilania bramy.

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

8. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o kabel zasilający bramę wjazdową YKY 3x2,5 - jaka jest długość ?

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

*/-/Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*