



Gmina Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.2.11.2023**

Klembów, dnia 23.05.2023r.

Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek**, prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami do ww. postępowania:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o informację jaka kolorystyka ma zostać zastosowana na nowo powstałej nawierzchni placu zabaw.

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że na nowo powstałej nawierzchni placu zabaw mają zostać zastosowane kolory standardowe – czerwony i zielony.

2. Jaka nawierzchnia jest obecnie na placu zabaw? Z płyt poliuretanowych, czy wylewana?

Z płyt poliuretanowych.

3. Jak należy rozumieć punkt 4 w przedmiarze? Czy obecna podbudowa jest wykonana z piasku i należy go usunąć i w jego miejsce wykonać nową podbudowę z kruszywa?

Tak.

4. W jakim kolorze należy wykonać nową nawierzchnię poliuretanową?

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że na nowo powstałej nawierzchni placu zabaw mają zostać zastosowane kolory standardowe – czerwony i zielony.

5. Proszę o określenie parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw lub przesłanie kart technicznych tych urządzeń. Informacja jest niezbędna w celu dobrania odpowiedniej grubości nawierzchni.

HIC należy dostosować do istniejących urządzeń zabawowych -2.1 m.

6. Czy na pewno na całej powierzchni placu zabaw (270m²) obecna nawierzchnia poliuretanowa ma grubość 10cm?

Tak.

7. W opisie jest mycie ciśnieniowe przed ułożeniem nawierzchni PU. Co Zamawiający ma na myśli? Skoro starą nawierzchnię należy rozebrać i zutylizować.

Zamawiający omyłkowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dodał zapis dotyczący mycia ciśnieniowego nawierzchni przed ułożeniem PU. Przy obliczeniu ceny przedmiotu zamówienia proszę o niebranie danej pozycji pod uwagę.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*