



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Postępowanie nr: **ZP.271.1.12.2024**

Klembów, dnia 19.04.2024 r.

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej; 2. Budowa sieci
wodociągowej w Starym Kraszewie**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego pn.: *"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie"* wchodzi odtworzenie rozbieranych nawierzchni drogowych. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt odtworzenia nawierzchni drogowych i/lub warunki ich odtworzenia.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje odtworzenia nawierzchni drogowej po budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W przypadku budowy sieci wodociągowej w przedmiarze robót zostały ujęte roboty odtworzeniowe pobocza po wykonaniu prac budowlanych.

2. Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o podanie wymaganych parametrów zaprojektowanej przepompowni oraz rysunek techniczny.

Zamawiający dołącza do ww. postępowania dokumenty związane z opisem przepompowni.

3. Informacja, czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym przyłącza energetycznego do pompowni wód deszczowych. Proszę o jego udostępnienie.

Przyłącze energetyczne wraz ze skrzynką zostało wykonane przez PGE Dystrybucja. W wycenie należy wziąć pod uwagę połączenie pomiędzy skrzynką sterowniczą a przyłączem energetycznym.

4. Informacja, czy za odbiór rozebranych krawężników i trylinki, PSZOK przy ul. Miłej w Klembowie będzie pobierał opłatę od wykonawcy.

Nie. PSZOK nie będzie pobierał opłat.

5. Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi ?

Zamawiający dołącza do ww. postępowania brakującą dokumentację geotechniczną.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej pompowni wód deszczowych (str. 24-34 projektu - zał. nr 9).

Zamawiający dołącza do ww. postępowania dokumenty związane z opisem przepompowni.

7. Wyjaśnienie, czy pompy w pompowni wód deszczowych mają pracować w systemie 1+1 czy 2+0.

Informacja w jakim systemie mają pracować pompy w pompowni wód deszczowych, zamieszczona jest w dokumentacji dołączonej do ww. postępowania.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*