



# Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
**Europa inwestująca w obszary wiejskie**

Postępowanie nr: **ZP.271.1.12.2024**

Klembów, dnia 23.04.2024 r.

## **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie**

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

### **Pytanie wraz z odpowiedzią:**

(...) czy zakres postępowania dot. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie dotyczy wyłącznie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej czy należy również uwzględnić budowę sieci kanalizacji deszczowej. W SWZ w pkt. III.2 ppkt.5 widnieje zapis "wykonanie robót montażowych, rur kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej".

**Budowę sieci kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w zakresie Części 1. ww. postępowania, tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej.**

Zamawiający – Gmina Klembów w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia (pkt. III.2.), wskazał zakres realizacji przedmiotu zamówienia oraz poniższe informacje w zakresie 2 części, tj.:

### **„W zakresie Części 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej:**

**Długość odcinka kanalizacji deszczowej - DN 315 mm SN8 L=240,26 m, dn 200 mm SN8 L=44,24 m oraz przewód tłoczny z rur PEHD SDR 17 PN 10 Dy 110x6,6 mm L=24,74 m.**

**Długość odcinka kanalizacji sanitarnej** - z rur PVC DN200 SN8 litych łączonych na uszczelki o długości L=529,8 m.

**W zakresie Części 2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie:**

**Długość odcinka sieci wodociągowej** - o średnicy PE110mm o długości 1473,5m oraz PE90mm o długości 15,0m.”.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*