



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl) , [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2022

Klembów, dnia 22.02.2022r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

### **Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

„Upieram się o informację, czy Zamawiający dysponuje projektem przyłącza energetycznego do przepompowni wód deszczowych K1? Czy wykonanie tego przyłącza wchodzi w zakres niniejszego postępowania?”

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że przyłącze energetyczne do przepompowni wód deszczowych zostało wykonane. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji między złączem kablowym a przepompownią, zgodnie z projektem załączonym do postępowania.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*