



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl) , [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2022

Klembów, dnia 27.06.2022r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

### **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

„Czy instalacja CCTV i moduł GSM do monitorowania pompowni jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Instalacja ta występuje w kosztorysie, ale nie ma projektu w dokumentacji przetargowej?”

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, iż w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie instalacji CCTV i modułu GSM do monitorowania, zgodnie z przedstawionym przedmiarem.

#### **Pytanie nr 2:**

„Prosimy o informację czy w zakresie jest instalacja zewnętrznego oświetlenia. Brak przedmiaru na ten zakres, jednak w dokumentacji znajduje się projekt z tego zakresu?”

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, iż w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu. Zamawiający dołącza brakujący przedmiar.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*