



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.5.2024**

Klembów, dnia 08.02.2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:

Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania:

1. Zgodnie z załącznikiem do SWZ - "Zakres graficzny" roboty należy wykonać na odcinku 220 mb, od granicy pasa drogowego DW636 - droga gminna na tym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną. Załączony przedmiar nie zawiera rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, a zakłada natomiast wykonanie pełnej konstrukcji drogi o łącznej gr. 45 cm. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej, proszę o potwierdzenie, iż poz. 2 załączonego przedmiaru robót zawiera rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z korytowaniem na łączną głębokość 45 cm ?
2. Załączony przedmiar nie zawiera w obmiarach odsadzek technologicznych na całym pakiecie warstw konstrukcyjnych (powierzchnie konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego są takie same, jak i również powierzchnia robót ziemnych – 220 mb x 5 m x 0,45 m = 495,00 m³), proszę o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie odsadzek technologicznych, proszę o ewentualną aktualizację obmiarów. Dodatkowo przedmiar zakłada profilowanie nawierzchni na szerokości 6,5m ?
3. Z uwagi na przyległą sieć wodociągową i gazową, proszę o wyjaśnienie, czy w zakres robót będzie wchodziła regulacja wysokościowa urządzeń ?
4. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres robót będzie wchodziła regulacja wysokościowa zjazdów? Proszę ewentualnie o podanie zakresu i obmiaru prac ?
5. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres robót będzie wchodziło wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - proszę ewentualnie o podanie zakresu i obmiaru prac.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Tak, Zamawiający potwierdza, że pozycja druga przedmiaru zawiera rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z korytowaniem na łączną głębokość 45 cm.

2. Zamawiający informuje, że należy wykonać odsadzki technologiczne zgodnie z zasadami wykonywania tego typu dróg.
- 3-4. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami należy wykonać regulację wysokościową.
5. W zakres zadania nie wchodzi wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*