



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.10.2024**

Klembów, dnia 27.03.2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1: Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o informację czy projektowany drenaż nie powinien być w geowłókninie ?

W wycenie należy wziąć pod uwagę ułożenie geowłókniny separacyjnej poliestrowej 200g/m2 o powierzchni 193,20 m2.

2. Prosimy o informację jakiej frakcji ma być warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń hydrotechniczny) o gr. 15 cm zastosowany na poboczach ?

Górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych na poboczach należy wykonać w frakcji 31,5/63,0.

3. Prosimy o doprecyzowanie informacji dot. grubości podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię jezdni. Na załączonej dokumentacji - Szczegół nr 1-Model wskazano gr. 4 cm i 3 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości do wykonania.

W wycenie należy wziąć pod uwagę podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3 cm.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*