



# Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: **ZP.271.1.15.2024**

Klembów, dnia 06.05.2024 r.

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:

### Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w Klembowie

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

#### Pytanie wraz z odpowiedzią:

W udostępnionej przez Zamawiającego specyfikacji, Zamawiający wskazuje oczekiwany moc i strumień opraw, nie wskazuje ich ilości, oraz łącznego zużycia energii opraw po modernizacji.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw innej mocy, strumieniu i skuteczności pod warunkiem osiągnięcia oczekiwanej przez Zamawiającego klasy oświetlenia sportowego. Zastosowanie innej konfiguracji opraw prawdopodobnie okaże się bardziej efektywne, i pozwoli osiągnąć lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innej konfiguracji opraw, przy nw. założeniach projektowych:**

**- dla III klasy rozgrywek – rozgrywki lokalne, treningi, rekreacyjna, boiska treningowe i zajęcia wychowawcze – średnie natężenie oświetlenia na murawie  $E_m \geq 75 \text{ lx}$ , natomiast równomierność oświetlenia  $d = E_{\min} / E_m \geq 0,7$ ,  $GRL \leq 55$  zgodnie z normą PN-EN 12193:2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”.**

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*