



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.26.2024**

Klembów, dnia 01.10.2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:

Dostawa zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie kontenera o wysokości zewnętrznej 2,80 m ?

Tak.

2. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego kontenera z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana ?

Tak.

3. Czy Zamawiający akceptuje rynny w każdym narożu konstrukcji kontenerów ?

Tak.

4. Czy Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta OSB, wykładzina PCV spawana ?

Tak.

5. Czy Zamawiający akceptuje zmianę ustawienia kontenerów tak, aby 4 kontenery były połączone ze sobą dłuższymi bokami ? Obecne ustawienie może być problematyczne jeśli chodzi o uszczelnienie dachu na łączeniach kontenerów.

Tak, ale za zgodą Zamawiającego po akceptacji projektu. Dla Zamawiającego istotna jest funkcjonalność obiektu.

6. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie instalacji podtynkowej ?

Tak.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*