

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: **ZP.271.2.33.2024**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do Urzędu Gminy w Klembowie i jednostek podległych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zasilacz awaryjny (ilość: 54 sztuki):

- **moc skuteczna/rzeczywista** – minimum 550 W;
- **moc pozorna** – minimum 1000 VA;
- **architektura UPS'a** – Line-interactive;
- **typ obudowy** – Tower;
- **liczba gniazd wyjściowych z podtrzymywaniem zasilania i ochroną przepięciową** – minimum 4 x FR;
- **kształt napięcia wyjściowego** - Sinusoida modyfikowana;
- **napięcie wejściowe** – 230 V +/- 10%;
- **częstotliwość wejściowa** – 50 do 60 Hz;
- **zakres napięcia wejściowego** – 167 – 295 V;
- **wejściowy prąd znamionowy** – minimum 4.35 A;
- **napięcie podczas pracy na baterii** – 230 V +/- 10%;
- **częstotliwość podczas pracy na baterii** – 50 do 60 Hz;
- **czas podtrzymania dla obciążenia 50%** - minimum 9 minut;
- **czas podtrzymania dla obciążenia 100%** - minimum 1 minuta;
- **przewód do zarządzania** – minimum 1 szt. (USB);
- **interfejs komunikacyjny** – RS232;
- **ilość portów zgodnych z HID** – minimum 1 (USB);

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – tak;
- **wyświetlacz stanu LCD** – tak;
- **rodzaj wyświetlanych danych na LCD** - Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje;
- **sterowanie LCD** - Ustawienie trybu, Ustawienia alarmu, Wejście i wyjście, Ustawienia baterii, Usterka i ostrzeżenie;
- **certyfikaty** – CE, EAC.

3. Termin realizacji (dostawy) przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia udzielenia zamówienia (od dnia wystawienia zlecenia).

4. W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce (tj. Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów) oraz minimum 24-miesięczną gwarancję.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Przedmiot zamówienia jest realizowany w związku z:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

II. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE ZOBOWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

- 1) Formularz oferty (wg załączonego wzoru) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- 2) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- 3) Odpis lub informacja z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

CPV: 31682520-1 - Awaryjne urządzenia wyłączeniowe.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena brutto oferty (waga-100 %).

Klembów, dnia 18.10.2024 r.

/-/Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów

.....
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)