



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.35.2024**

Klembów, dnia 23.12.2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1: Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskiej

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego fr. 0-63 mm warstwy dolnej gr. 15 cm, w miejsce podbudowy z kruszywa kamiennego fr. 0-63 mm warstwy dolnej gr. 15 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*