



# Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: **ZP.271.1.3.2025**

Klembów, dnia 05.03.2025 r.

## **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2: Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu**

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

### **Pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuści do realizacji inwestycji rury niby PE100-RC tzn. rury PE100-RC/PE 100 (10%/90%), które nie są i nigdy nie były rurami PE 100-RC, tylko rurami PE100, co potwierdza obecnie obowiązująca norma PN-EN 12201-2:2024-04 ?
2. Czy rury PE 100-RC zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12201-2:2024-04 muszą posiadać pozytywne wyniki badań: test SHT, test ANPT, test CRB potwierdzone m.in. w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ?

### **Odpowiedzi:**

1. Zamawiający nie dopuści do realizacji inwestycji metodą bezwykopową rur dwuwarstwowych PE 100-RC/PE 100.
2. Rury dwuwarstwowe PE 100-RC/PE100-RC muszą posiadać pozytywne wyniki badań: test SHT, test ANPT, test CRB potwierdzone w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*