

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: **ZP.271.2.6.2025**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni Urzędu Gminy w Klembowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zasilacz awaryjny (ilość: 5 sztuk):

- **Architektura urządzenia/topologia:** On-line (1/1) z podwójną konwersją;
- **Moc skuteczna/rzeczywista** – min. 1980 W;
- **Moc pozorna:** min. 2200 VA;
- **Współczynnik mocy – PF:** 0,9;
- **Napięcie wejściowe:** 230 V;
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V;
- **Częstotliwość sieciowa na wejściu:** 40-70 Hz automatyczne wykrywanie;
- **Częstotliwość sieciowa na wyjściu:** 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią;
- **Zniekształcenie THDu:** ≤ 2% (obciążenie liniowe);
- **Typ gniazd wejściowych:** IEC 60320 C20;
- **Typ gniazd wyjściowych:** min. 8 x IEC 60320 C13, min. 2 x IEC 60320 C19;
- **Rodzaj obudowy:** RACK 19”;
- **Wysokość montażowa:** 2U;
- **Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:** min. 3.9 minuty;
- **Czas podtrzymania dla obciążenia 50%:** min. 11.8 minuty;
- **Czas ładowania:** 3 godz.;
- **Rodzaj obsługiwanych akumulatorów:** VRLA, AGM;
- **Napięcie akumulatora:** 72 V;
- **Ilość zestawów RBC:** 1;
- **Automatyczna regulacja napięcia AVR:** Tak;

- **Wbudowany układ obejściowy (bypass):** Tak, automatyczny lub ręczny;
- **Możliwość zimnego startu:** Tak;
- **Wyświetlacz LCD:** Tak;
- **Funkcje wyświetlacza LCD:** informacja o obciążeniu urządzenia, poziom naładowania, stan zasilacza;
- **Porty i złącza komunikacyjne:** EPO, inteligentny slot na moduł rozszerzeń, USB do komunikacji, złącze zewnętrzne baterii, port RJ45 Serial;
- **Certyfikaty produktu:** CE EAC RCM VDE RoHS UK PSTI;
- **Normy:** EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018;
- **Poziom hałasu:** max. 55dBA;
- **Temperatura pracy:** 0°C - 40°C;
- **Temperatura składowania:** -20°C - 50°C.

3. Termin realizacji (dostawy) przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia udzielenia zamówienia (od dnia wystawienia zlecenia).

4. W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce (tj. Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów) oraz minimum 36-miesięczną gwarancję na urządzenie (bez akumulatora) oraz 24-miesięczną gwarancję na akumulator.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Przedmiot zamówienia jest realizowany w związku z:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

II. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE ZOBOWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

- 1) Formularz oferty (wg załączonego wzoru) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- 2) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- 3) Odpis lub informacja z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

CPV: 31682520-1 - Awaryjne urządzenia wyłączeniowe.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena brutto oferty (waga-100 %).

Klembów, dnia 03.03.2025 r.

/-/Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów

.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)