



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAZOWSZE.
serce Polski

Postępowanie nr: **ZP.271.1.4.2025**

Klembów, dnia 27.03.2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 7: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania:

1. Prosimy o informację czy drzwi do toalety dla NPS 1.05 nie powinny mieć podcięcia wentylacyjnego i o szerokości „100” cm ?
2. Czy drzwi do serwerowni 2.07 nie powinny być pożarowe i dymoszczelne ?
3. Czy drzwi do pokoju pielęgniarki nie powinny być dźwiękoizolacyjne ?
4. Prosimy o informację czy zamiast okleiny typu fornir można zastosować okleinę CPL. Jaka ma być grubość okleiny. Jakie ościeżnice należy zastosować – stalowe czy mdf.
5. W związku z udzielonymi odpowiedziami prosimy o przesunięcie terminu o min. 7 dni. Czas ten pozwoli na przygotowanie kompleksowej oferty.
6. W zakresie instalacji EL i TT jest okablowanie pod nagłośnienie i rysowane głośniki, ale nie ma projektu nagłośnienia. W opisie podano specyfikację, która różni się od tej podanej w wyposażeniu. Prosimy o potwierdzenie czy to to samo nagłośnienie, czy może nagłośnienie to jest na stałe a to w wyposażeniu dodatkowe (przenośne) ?
7. Brak rys. i wyposażenia szafy RACK dla TT. W opisie podano informację, że będzie przeznaczona pod urządzenia typu: switchy, modemy, centrala telefoniczna – brak projektu. W przedmiarze robót widnieje pozycja „Szafa dystrybucyjna RACK GPD (z wyposażeniem aktywnym wg. wytycznych Zamawiającego i UPS) – prosimy o doprecyzowanie zakresu.
8. Według udostępnionej dokumentacji doprowadzenie do budynku światłowodu i instalacji telefonicznej, oraz przebudowa linii NN w ziemi kolidującej z budynkiem - według odrębnego opracowania – prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje wskazanego zakresu robót.

9. Prosimy o informację czy ciepły montaż okien i drzwi zewnętrznych ma uwzględniać montaż konstrukcji na konsolach całkowicie w ociepleniu czy jedynie wysunięcie częściowo w ocieplenie ?
10. Czy drabinki gimnastyczne wys. 2,5 m oraz lustra z podwójnymi poręczami wchodzi w zakres zamówienia ? Te pozycje znajdują się w opisie wyposażenia, natomiast nie występują w przedmiarze.

Odpowiedzi:

1. Tak, drzwi do toalety powinny mieć podcięcie wentylacyjne. Szerokość drzwi zgodnie z projektem.
2. Nie, należy wycenić standardowe.
3. Nie, należy wycenić standardowe.
4. Można zastosować okleinę typu fornir lub CPL. Należy wycenić drzwi płytowe, otworowane. Ościeżnice MDF.
5. Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone od dnia 11 marca 2025 roku.
6. Należy wycenić jedno nagłośnienie zamontowane na stałe.
7. Należy wycenić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów.
8. Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje doprowadzenia do budynku światłowodu, instalacji telefonicznej oraz przebudowy linii NN do masztu. Zamówienie obejmuje przebudowę linii NN do oświetlenia zewnętrznego w zakresie kolidującym z nowym budynkiem zgodnie z PZT.
9. Ciepły montaż zgodnie z dokumentacją. Chodzi o zastosowanie membrany zewnętrznej i membrany wewnętrznej.
10. Tak, drabinki i lustra wchodzi w zakres zamówienia.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*