



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.13.2025**

Klembów, dnia 27.08.2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1: Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania:

1. Na jakim etapie Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ?
2. Prosimy o podanie kategorii ruchu w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych.
3. Do kogo będzie należał destruk ? Jeśli do Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca odwozu materiału.
4. W opisie do PSOR są podane inne warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów i chodnika niż w Projekcie wykonawczym branży drogowej. Prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny robót drogowych (z wyłączeniem oznakowania) jest dokumentacja „Tom I_Projekt wykonawczy”.
5. Prosimy o dołączenie przedmiaru uzupełnionego o humusowane 10 cm z obsianiem trawą w rowach.
6. Materiały z rozbiórek - kostka brukowa oraz materiał pozostały po frezowaniu nawierzchni Wykonawca odwozi w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zagospodarowuje we własnym zakresie ?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas realizacji zadania i wyznaczenie objazdu ?
8. Prosimy również o potwierdzenie, iż dolna warstwa podbudowy $R_m=2,5$ Mpa dla jezdni to 15 cm jak w dokumentacji a nie 20 cm jak w przedmiarze.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż droga posiada kategorię ruchu KR 1-2.

Odpowiedzi:

1. Kosztorys będzie wymagany po zawarciu umowy z Zamawiającym.
2. Droga posiada kategorie ruchu KR 1.

3. Materiał nadający się do ponownego użycia zostanie przetransportowany przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego teren (PSZOK, ul. Miła 15, Klembów).
4. Poprawne warstwy konstrukcyjne zostały podane w dokumentacji projektowej „Tom I_Projekt wykonawczy”.
5. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych.
6. Materiał nadający się do ponownego użycia zostanie przetransportowany przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego teren (PSZOK, ul. Miła 15, Klembów).
7. Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Należy zapewnić dojazd do posesji.
8. Do wyceny należy brać - dolna warstwa podbudowy $R_m=2,5$ Mpa dla jezdni to 15 cm jak w dokumentacji.
9. Droga posiada kategorii ruchu KR 1.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*