

WP PROJEKT WOJCIECH PRĘDOTA

05-220 Zielonka ul. Turowska 5 REGON 140206196
tel. 0692 42 65 82

ZAŁĄCZNIKI

*Temat: (Obiekt) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej
zlokalizowanych na dz. 610/11, 613 obr. 0009; dz. 272, 283
obr. 0003. Projekt przebudowy sieci wodociągowej
zlokalizowanej na dz. 610/11 obr. 0009*

*Adres obiektu: Michałów: ul. Okrężna dz. 610/11 obr. 0009,
ul. Klembowska dz. 613 obr. 0009,
Klembów: ul. Żymirskiego dz. 272, 283 obr. 0003
jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów*

Branża: Sanitarna

*Inwestor: Gmina Klembów
Gen. Fr. Żymirskiego 38
05 – 205 Klembów*

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Wojciech Prędotą	MAZ/0032/PW0S/04	
Opracował	mgr inż. Grażyna Ośko	Wa-507/94	

Data opracowania 02.08.2022

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Pradzińskiego 3
tel. 787-43-01 w. 103, 107, 110, 114, 126

Klembów, 7 grudnia 2021 r.

ZGK.7013.2.42.21

WP Wojciech Prędoła
ul. Turowska 5
05-220 Zielonka

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

W związku z wniesionym podaniem w dniu 28 października 2021 r. dotyczącym wydania warunków technicznych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie oraz ulicy Okrężnej w Michałowie przedstawiam następujące warunki techniczne jakie należy spełnić..

Warunki dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnej:

1. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować od ostatniej studzienki kanalizacji sanitarnej umieszczonej w pasie drogi powiatowej znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 272 obręb Klembów (rzędne studzienki 98.21 – 95.81).
2. Sieć należy poprowadzić w pasie drogowym stanowiącym ulicę Gen. Fr. Żymirskiego (działki ew. nr 613 obręb Michałów oraz 272 obręb Klembów), ulicę Okrężną (działka ew. nr. 610/11 obręb Michałów) oraz w drodze dojazdowej składającej się z nieruchomości 278/2 obręb Klembów.
3. Dla kanału głównego w pasach drogowych należy stosować rury lite PVC-U klasy S o wytrzymałości minimum SN8. Średnica rury Ø200 PCV ze ścianką litą oraz ze spadkiem minimum 0,5% na 1 mb .
4. Na kanale głównym należy zastosować naprzemiennie studnie betonowe 1200mm oraz 425mm.
 - a) Maksymalne odległości między studniami 35m.
 - b) Na każdym załamaniu kanału należy ulokować studnię betonową.
5. Przepompownie ścieków należy umieścić poza jezdnią.
 - a) Pompy zatapialne typu: Flygt ConertorTM N80 2,2 kW

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166

- b) System sterujący pompami musi być wyposażony w zdalne powiadamianie za pomocą SMS oraz podgląd wizualny kompatybilny z systemem Metalchem.
- 6. Na końcu sieci zlokalizować studnię rewizyjną o średnicy minimum 1200mm
- 7. Odgałęzienia do nieruchomości prywatnych należy wykonać z rury litej PVC-U klasy S o wytrzymałości minimum SN8.
 - a) Średnica rury Ø160 PCV ze ścianką litą oraz ze spadkiem minimum 1,5% na 1 mb.
 - b) Każde odgałęzienie zakończyć studnią betonową rewizyjną 425 mm.
- 8. Zachować minimalne przykrycie sieci 1,2m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie minimalnego przykrycia pod warunkiem stosowania rur o większej wytrzymałości na nacisk oraz ocieplenia kanału.
- 9. Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych, a przebieg kanału głównego wraz z odrzutami do granic posesji/budynków należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Klembów.
- 10. Uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i osobami prywatnymi po terenie których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.
- 11. Połączenia rur PVC w studzienkach należy wykonać przy użyciu tzw. przejść szczelnych.

Pozostałe warunki

- 1. Opracować projekt przyłączy i sieci przez osoby posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
- 2. Projekt przyłączy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Klembowie - w Referacie Inwestycji.
- 3. Uzyskać pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej.
- 4. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku powinna być wyposażona w zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem ścieków z sieci kanalizacyjnej.
- 5. Należy zgłosić do ZGK w Klembowie fakt przystąpienia do robót najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem oraz pobrać Dzienniczek Robót.
- 6. Prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.
- 7. Uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i osobami po terenie których projektowane będzie przyłącze oraz sieć:
 - a) Zgody właścicieli nieruchomości przez które przechodzić będzie przyłącze.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166

- b) Decyzję na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z budową, modernizacją i ochroną dróg.
- c) Decyzję na zajęcie pasa drogowego przez urządzenia niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg.
- 8. Dokonać inwentaryzacji przyłączy oraz przez uprawnionego geodetę.
- 9. Po dokonaniu odbioru (z udziałem przedstawiciela ZGK w Klembowie) zawrzeć umowę na odbiór ścieków z ZGK w Klembowie.
- 10. Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
L. Bala
Łukasz Bala

Otrzymuje:

- 1. Adresat
- 2. A/a

Sporządził: Łukasz Bala Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
e-mail: zgk@klembow.pl, tel: (29) 753-88-35

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166