

Postępowanie nr: **ZP.271.1.22.2025**

Klembów, dnia 13.01.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 4:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii bezwykopowej, tj. przewiertu HDD ?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej, pod warunkiem, że zastosowane rury grawitacyjne spełnią wymagania przedstawione w dokumentacji przetargowej.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*