

Postępowanie nr: **ZP.271.1.22.2025**

Klembów, dnia 12.01.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu II wykonanie całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE RC ?

Zamawiający dopuści w zadaniu II wykonanie całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego pod warunkiem zastosowania rur dwuwarstwowych PE 100-RC/PE100-RC. Rury muszą posiadać pozytywne wyniki badań: test SHT, test ANPT, test CRB potwierdzone w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

2. Prosimy o dołączenie badań geologicznych dla zadania II.

Wszystkie materiały jakie posiada Zamawiający, zostały dołączone do OPZ dla zadania II.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego ?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

/-/ *Rafał Mathiak*
Wójt Gminy Klembów