

Postępowanie nr: **ZP.271.1.22.2025**

Klembów, dnia 09.01.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi:

1. Ze względu na wystąpienie podczas budowy konieczności wykonania robót odwodnieniowych wykopów zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w przedmiarach pozycji odwodnienia wykopów.

Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Roboty odwodnieniowe należy przewidzieć w ofercie.

2. Ze względu na rodzaj gruntu i konieczności wykonania robót odwodnieniowych wykopów zwracamy się z prośbą o zmianę w przedmiarach sposobu szalowania z ażurowego na pełny.

Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Sposób szalowania należy przewidzieć w ofercie.

3. W związku z koniecznością odwodnienia wykopów zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca zrzutu wody z odwadniania wykopów.

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do najbliższych rowów drogowych.

4. Zwracamy się z prośbą o informację czy wykonanie sieci wod-kan będzie się wiązało z opłatą za zajęcie terenu w celu wykonania robót. A jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji zajęcia pasa drogowego na terenie drogi powiatowej. Wysokość opłaty wg cennika uchwalonego przez zarządcę drogi powiatowej.

5. Z uwagi na bardzo duży zakres wykonania robót – łącznie 2 408 m wraz z uzbrojeniem: studniami, pompownią, przyłączami – dotyczy kanałów sanitarnych oraz koniecznością wykonania badań bakteriologicznych i wciniek wodociągowych na wodociągu - w warunkach wykonania robót wraz z odwodnieniem wykopów uważamy, że obecny termin wykonania robót jest nierealny – i w związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania robót do 32 tygodni od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę.

Zamawiający informuje, iż wskazany termin jest ostatecznym terminem narzucony przez jednostką dofinansującą. W związku z powyższym nie może zostać zmieniony. Wszystkie zapisy odnośnie terminu wykonania przedmiotu umowy określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Ponadto informuję, iż przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Roboty wycenić należy wg dołączonego projektu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż odcinek kanalizacji sanitarnej w ciągu działki nr 278/2 obręb 0003 Klembów na odcinku od S22 do S28 jest poza zakresem przetargu.

6. Czy Zamawiający posiada decyzję/zgodę na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w kolizji z projektowaną siecią wzdłuż drogi 4334W ? W przypadku braku zgody na wycinkę po czyjej stronie leży uzyskanie takiej decyzji ?

Uzyskanie decyzji jest po stronie Zamawiającego, o ile zajdzie taka potrzeba.

7. Czy jest dopuszczalne wykonanie przykanalików w poprzek drogi powiatowej metodą przecisku z zastosowaniem stalowej rury osłonowej ?

Zamawiający dopuszcza wykonanie przykanalików metodą przecisku z zastosowaniem stalowej rury osłonowej. W rurę osłonową należy wprowadzić na płozach rurę PVC SN8, końcówki rury osłonowej zakończone manszetami gumowymi.

8. Proszę o określenie wytycznych dotyczących odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowej po wykonaniu robót, w tym rodzaju nawierzchni oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych 1. Według OPZ do wybudowania jest L=1024,23 m rury dn 200 i L=261,88 m rury dn 160, natomiast według przedmiaru jest L=1183,3 m rury dn 200 oraz L=299,19 m rury dn 160. Proszę o zweryfikowanie.

Zamawiający dołączył do postępowania skan decyzji Zarządcy drogi powiatowej z warunkami odtworzenia nawierzchni. Ponadto na całej długości, gdzie jest ingerencja w drogę powiatową należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Na drodze gminnej ul. Okrężnej istniejącą nawierzchnię z destruktu należy odtworzyć po wybudowaniu kanalizacji a drogę doprowadzić do stanu pierwotnego. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Roboty wycenić należy wg dołączonego projektu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż odcinek kanalizacji sanitarnej w ciągu działki nr 278/2 obręb 0003 Klembów na odcinku od S22 do S28 jest poza zakresem przetargu.

9. Czy w przypadku sytuacji niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zezwoli na przedłużenie terminu wykonania zamówienia ?

Zamawiający informuje, iż wskazany termin jest ostatecznym terminem narzucony przez jednostką dofinansującą. W związku z powyższym nie może zostać zmieniony. Wszystkie zapisy odnośnie terminu wykonania przedmiotu umowy określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

10. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający, wskazując w warunku doświadczenia: „dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” rozumie przez to wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda ?

Tak.

11. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia. Czy Zamawiający, wskazując w warunku: „dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową sieci wodociągowej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”, rozumie przez to wykonanie robót polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej, o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda ?

Tak.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*