



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAZOWSZE.
serce Polski

Postępowanie nr: **ZP.271.1.6.2026**

Klembów, dnia 21.04.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3: Zabezpieczenie w wodę Gminy Klembów – Rozbudowa SUW w Klembowie

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Pytanie dotyczące konstrukcji żelbetowej: Wskazana w projekcie ilość stali zbrojeniowej jest bardzo mała (ok 15 t). Z naszego doświadczenia zbiorniki tego typu posiadają nasycenie stali zbrojeniowej na poziomie nie mniejszym niż 100 kg/m³. Dodatkowo zwracamy uwagę na średnice i rozstaw prętów w ścianach. W związku z tym prosimy o potwierdzenie u projektanta, że zbiornik został policzony z uwzględnieniem wymaganej normowo ilości zbrojenia. Skutkiem niedoszacowania zbrojenia mogą być spękania ścian i konieczność ich iniektowania przed próbą szczelności.”.

Projektant zweryfikował, że zbiornik został policzony z uwzględnieniem wymaganej normowo ilości zbrojenia.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*