



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAZOWSZE.
serce Polski

Postępowanie nr: **ZP.271.1.6.2026**

Klembów, dnia 17.04.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2: Zabezpieczenie w wodę Gminy Klembów – Rozbudowa SUW w Klembowie

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o informację z jakiego materiału wykonana jest instalacja technologiczna (orurowanie) w obrębie SUW.

Instalacja technologiczna w obrębie SUW wykonana jest ze stali kwasoodpornej.

2. Czy konieczna jest wymiana istniejących rurociągów technologicznych ?

**Nie ma konieczności wymiany istniejących rurociągów technologicznych w obrębie SUW.
Przy instalowaniu i wymianie urządzeń w obrębie SUW należy dostosować lub wykonać nowe przyłącza kołnierzowe do nowych urządzeń.**

3. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie elewacji dotyczy tylko nowo budowanego zbiornika magazynowego.

Należy wykonać elewację dla nowego zbiornika magazynowego. Elewację dla budynku SUW oraz dla istniejącego zbiornika magazynowego należy zagruntować i pomalować na kolor wskazany przez Zamawiającego (pozycje nr 70,72 w przedmiarze).

4. Proszę o podanie wysokości zewnętrznych studni betonowych DN1000 oraz DN2000.

Wysokości studni betonowych są podane na rysunku S5 w projekcie technicznym branży sanitarnej. Projekt przewiduje dwie studnie betonowe DN2000 mm o wysokościach 214 cm oraz 207 cm oraz dwie studnie betonowe DN1000 mm o wysokościach 124 cm i 120 cm.

5. W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 30.04.2026 r., celem opracowania rzetelnej i szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia zakończonej przygotowaniem kompletnej oferty cenowej. Ze względu na dużą ilość postępowań przetargowych ogłoszonych przez różnych Zamawiających oraz ze względu na złożoność w/w przedmiotu zamówienia, sytuacja ta utrudnia przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia. Wydłużenie tego okresu, pozwoli na skompletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie terminu składania ofert dla ww. zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*