



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Postępowanie nr: **ZP.271.1.6.2026**

Klembów, dnia 02.04.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1: Zabezpieczenie w wodę Gminy Klembów – Rozbudowa SUW w Klembowie

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika w technologii prefabrykowanej zamiast żelbetowej ?

Tak, Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika w technologii prefabrykowanej.

2. Zwracam się z zapytaniem czy modernizacja SUW z aktualnego ogłoszenia przetargowego - > [EZamowienia](#) to stacja naszej produkcji z okolic 2012 roku? Czy jest to inna stacja uzdatniania wody? Informacja pomoże nam w przygotowaniu optymalnej oferty/wyceny.

Tak, to stacja, którą Państwo wykonywali.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*