



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2026

Klembów, dnia 12.10.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3:

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap (Rozbudowa drogi gminnej 430301W)

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zapytanie do SWZ: 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w projektowanej konstrukcji drogi tj. przedmiar w poz. 2.3.4 przewiduje na jezdni i zjazdach wykonanie stabilizacji C3/4 5MPa, gr. 20 cm, natomiast dokumentacja projektowa - szczegóły konstrukcyjne przewiduje na jezdni i zjazdach wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, gr. 22 cm. Proszę o wyjaśnienie?”

W tej pozycji należy wycenić i wykonać stabilizację C3/4 5 Mpa, gr. 20 cm.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*