



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2022

Klembów, dnia 20.09.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3:

Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą

W związku z zapytaniami przez Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający – Gmina Klembów zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

1. Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.06.01.01 grubość warstwy humusu to 10-15 cm. W kosztorysie ofertowym dla branży drogowej, pozycja nr 46, grubość warstwy humusu to 2 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy wziąć pod uwagę grubość warstwy 10-15 cm, zgodnie ze specyfikacją.

2. Zgodnie ze specyfikacją techniczną M.20.01.05, umocnienie skarp z elementów drobnowymiarowych należy wykonać na podbudowie z betonu C8/10, natomiast w kosztorysie ofertowym podano podbudowę z betonu C12/15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy wziąć pod uwagę beton C12/15, zgodnie z dołączonym przedmiarem robót.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną M.15.03.13 związaną z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni bitumicznej geosiatką nad podporami.

Zamawiający informuje, iż załącza do postępowania specyfikację techniczną M.15.03.13.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od ryzyk budowy C.A.R.?

Warunki dotyczące ubezpieczenia, które musi spełnić Wykonawca zostały określone w SWZ. Zamawiający nie wymaga dodatkowych ubezpieczeń.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*