



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2023

Klembów, dnia 29.11.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3:

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową na budowę oświetlenia i linii kablowej.

Nie. Wykonanie dokumentacji na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych należy uwzględnić w ofercie.

2. Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż nowo wybudowanego krawężnika. Jeżeli tak to w jakiej odległości od krawężnika i z jakiej nawierzchni asfaltowej oraz w jakich grubościach poszczególnych warstw.

Tak. Należy uwzględnić w ofercie uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż nowo wybudowanego krawężnika. Uzupełnienie należy przyjąć na szerokości niezbędnej do zamontowania nowego krawężnika.

Istniejące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- | | |
|---|---------|
| - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 | - 4 cm |
| - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 | - 6 cm |
| - podbudowa z kruszywa łamanego | - 20 cm |
| - stabilizacja 2,5 Mpa | - 20 cm |

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*