



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Postępowanie nr: **ZP.271.1.28.2024**

Klembów, dnia 03.12.2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 4:

Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie:

1. Poz. 98 przedmiaru budowlanego (Wykończenie nietypowe ścian 360 m²) prosimy o uszczegółowienie pozycji - prosimy o informację jakich nietypowych ścian dotyczy ta pozycja ? Czy tutaj zawarty jest dodatek np. za inny kolor malowania ścian ? Czy Zamawiający w tej pozycji zawarł inne materiały okładzinowe ? płyty betonowe czy też okładziny z hpl ?

Odpowiedź:

Poz. 98 jest dodatkiem za nietypowe wykończenie ścian, tj. inny rodzaj farb nieujętych wprost w KNR.

W POMIESZCZENIACH:

0.06 I 0.17 DO WYS. 2m POWIERZCHNIA ŁATWOZMYWALNA,
NP. FARBA ODPORNA NA CZYSZCZENIE, KOL. BIAŁY.

W SALACH DLA DZIECI (0.07, 0.10, 0.14, 0.11) ORAZ W HOLU I
KORYTARZACH FARBA ŁATWOZMYWALNA, ODPORNA NA
CZYSZCZENIE - KOLOR CIEPŁY JASNO-SZARY NA PODSTAWIE
MIN. 3 PRÓBEK 50X50cm W TRYBIE NADZORÓW AUTORSKICH
LUB WG PROJ. WNĘTRZ

W POM. MOKRYCH - FARBA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH -
KOLOR BIAŁY LUB WG PROJ. WNĘTRZ.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*